



Město Rotava

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROTAVA Zasedání ZM č. I.

Den konání: 12.3.2018

Bod jednání: 6

Název předkládaného materiálu:

Veřejné osvětlení a) informace o výsledku revizních zpráv
b) rozpočtové opatření- doplnění rozpočtu 2018

Předkládá: starostka

Podpis: 

Zpracoval: Petr Havala, DiS.

Podpis: 

Předkládaný materiál projednán: starostka

Doporučení předkladatele: doporučuji předložený materiál schválit ve znění návrhu usnesení

Předloženo na základě: Revize stavu veřejného osvětlení

Související usnesení RM/ZM: není

Finanční krytí: RO č. 9 /2018

Podpis: 

Ověření – vedoucí OEM: souhlasím/nesouhlasím

Podpis:
vedoucí OEM

Návrh na usnesení:

ZM bere na vědomí informace o výsledku revizních zpráv rozvaděčů a osvětlovacích těles veřejného osvětlení v Rotavě.

Důvodová zpráva:

Město Rotava nechalo provést pravidelnou revizi VO vzhledem k tomu, že předchozí revize VO nebyly na MěÚ Rotava dostupné. Z revize vychází následující zjištění:

V katastru města Rotava se nachází 447 osvětlovacích těles veřejného osvětlení, největším problémem vyplývajícím z revize je, že některé světelné body nejsou řádně uzemněny, dále je doporučena výměna za energeticky méně náročné.

Z 12 rozvaděčů VO je dle revizní zprávy nevyhovujících 9, přičemž nejčastější výtky směřují k:

- komponenty- včetně jisticích jsou za hranicí životnosti
- obsah rozvaděčů neodpovídá dané normě ČSN
- provozování na vlastní riziko- hrozící úraz elektrickým proudem

Revizní zpráva doporučuje výměnu rozvodných skříní včetně náplní, vše v souladu s odpovídající normou ČSN a montáží oprávněným dodavatelem.

Příloha:

- 1) Zpráva o generelu město Rotava
- 2) Návrh finanční náročnosti oprav havarijního stavu